



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55а, тел.(044) 247-30-54, тел./факс: (044) 247-30-50, факс: (044) 247-31-44
www.mns.gov.ua ЕДРПОУ 38516849 E-mail: oper@mns.gov.ua

15.02.2017 № 26-2338/261

На № _____ від _____

Приватна установа
«УНІВЕРСИТЕТ «КИЇВСЬКА
ШКОЛА ЕКОНОМІКИ»

вул. Дмитрівська, 92-94,
м. Київ, 01135

Копія: Головне управління ДСНС
України у м. Києві

Про реєстрацію декларації

Державна служба України з надзвичайних ситуацій направляє зареєстровану в установленому порядку декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки на офісні та навчальні приміщення загальною площею 903,4 м² ПУ «УНІВЕРСИТЕТ «КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ» за адресою: вул. Дмитрівська, 92-94 у м. Києві.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим. тільки адресату.

Директор Департаменту запобігання
надзвичайним ситуаціям

О. Щербаченко



ДЕКЛАРАЦІЯ № _____
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки

1. Повне найменування суб'єкта господарювання **ПРИВАТНОЇ УСТАНОВИ «УНІВЕРСИТЕТУ «КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ», офісні та навчальні приміщення**

2. Керівник суб'єкта господарювання **Верченко Олеся Петрівна**
(прізвище, ім'я та по батькові)

3. Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податку чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) **40762332**

4. Телефон **(044)494-80-12** телекс **відсутній** телефакс **(044)494-80-11**

5. Адреса електронної пошти **tsilitskaya@kse.org.ua**

6. Адреса суб'єкта господарювання **01135, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Дмитрівська, 92-94**

(індекс, область, місто, район, вулиця, будинок)

7. Ступінь ризику **високий**

(відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської

діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного

нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки)

8. Об'єкт нерухомості, що декларується: **приміщення офісного та навчального призначення ПРИВАТНОЇ УСТАНОВИ «УНІВЕРСИТЕТУ «КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ» (на «2» та «4» поверхах 8-поверхової будівлі адміністративного призначення ТОВ «БУДІНВЕСТИЦІЇ») розташованого за адресою: 01135, м. Київ, Шевченківський район, вул. Дмитрівська, 92-94**

(назва та місцезнаходження)

9. Стан утримання об'єкта нерухомості: **об'єкт експлуатується відповідно до вимог норм та правил пожежної безпеки. Приміщення офісного та навчального призначення загальною площею 903,40 м² (348,40 м² на «2» поверсі та 555,00 м² на «4» поверсі, що розташовані у восьмиповерховій будівлі. Каркас будівлі опирається на монолітний залізобетонний фундамент. Несучі зовнішні стіни та внутрішні перегородки – цегла на піщано – цементному розчині та застосовано гіпсокартонні конструкції зі звукоізоляцією. Міжповерхові перекриття – монолітні залізобетонні панелі. Покрівля будівлі – рулонні матеріали. На плоских покрівлях будівель влаштовано огороження у відповідності до ДСТУ Б В.2.6-49:2008. Огороження сходів, балконів і дахів сталеві. У технічних приміщеннях,**

виходів на евакуаційні сходові марші та атріуму, в нішах для прокладення інженерних комунікацій, в коморах, протипожежних стінах та перегородках влаштовано протипожежні двері з нормованими межами вогнестійкості, які мають відповідні сертифікати відповідності системи УкрСЕПРО. Наказом по підприємству визначено відповідальну за пожежну безпеку посадову особу. Відповідальна за протипожежний стан посадова особа пройшла спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки (посвідчення №09022448 від 02.02.2017 року видане на ім'я Позніхиренко Ю.В., ПП «СВАРОГ-01»), розроблено інструкцію про заходи пожежної безпеки. В наявності журнал обліку вогнегасників. Приміщення забезпечені знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Заклучено договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами суб'єктів господарювання

(об'єкт утримується відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні (далі — Правила) території: в оренді територія відсутня

(відповідно до вимог розділу III Правил)

будівель, приміщень та споруд: приміщення утримуються відповідно до вимог розділу 3 Правил, приміщення не захлаблені сміттям, меблями, обладнанням та різними матеріалами

(відповідно до вимог розділу III Правил)

евакуаційних шляхів і виходів: утримуються відповідно до вимог розділу 3 Правил, а саме: ширина та висота шляхів евакуації відповідають вимогам будівельних норм. Передбачена безпечна евакуація людей з приміщень безпосередньо назовні розосередженими евакуаційними виходами з рівня усіх поверхів будівлі

(відповідно до вимог розділу III Правил)

електрогосподарства: утримуються відповідно до вимог розділу 4 правил, а саме: експлуатація електроустановок відповідає вимогам ПУЕ. Проведені заміри опору ізоляції електричних мереж та електроустановок. Технічний звіт надано вимірювальною технічною лабораторією ТОВ «САПС - ЕТЛ» 22.12.2016 р (по приміщеннях 2-го та 4-го поверхів). Свідоцтво про атестацію №ПТ-527/15 від 29.12.2015 р). Освітлення здійснюється від електричної мережі змінного струму 220 В, 50 Гц по I та II категорії згідно ПУЕ. Електрична проводка схована, виконана згідно ТУ. В приміщенні використовуються електричні світильники, електричні вимикачі та розетки на 220 В (з'єднання проводів здійснено за допомогою затискання та опресування, заборонено використання тимчасових дільниць електромережі)

(відповідно до вимог розділу IV Правил)

систем опалення: опалення приміщень виконується від існуючої незалежної системи опалення будинку, знаходиться на балансі та обслуговуванні

орендодавця та відповідають вимогам розділу IV Правил

(відповідно до вимог розділу IV Правил)

систем вентиляції і кондиціонування: припливно – витяжна вентиляція та побутові спліт-системи кондиціонування, знаходиться на балансі та обслуговуванні орендодавця

(відповідно до вимог розділу IV Правил)

газового обладнання: відсутнє

(відповідно до вимог розділу IV Правил)

автоматичних установок протипожежного захисту та систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій: утримуються відповідно до вимог розділу 5 правил, приміщення обладнані системами протипожежного захисту (пожежною сигналізацією, системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, яка має бути задіяна в разі виникнення пожежі. Будівля обладнана автоматичною системою протидимного захисту. Системи, згідно актів прийняття автоматичної установки пожежної сигналізації в експлуатацію, у 2007 році були прийняті до експлуатації., що підписаний представником замовника робіт ТОВ «Будінвестиції», в особі виконавчого директора Йосипенка В.І, від монтувальної організації ТОВ «Іста-Сітал» в особі генерального директора Балінського Є.Г. та представником ГУ МНС України у м. Київ. Сигнали від приймально – контрольних приладів від систем протипожежної автоматики виведені до пульту централізованого спостереження (здійснює ТОВ «Дозор Сервіс», договір №1/9/10/С від 28.11.2007 року Про спостереження за установкам пожежної автоматики на об'єкті, ліцензія АВ №548399 від 02.09.2010 року), та здійснюється комплексне технічне обслуговування систем протипожежної автоматики силами ТОВ «Інженерні системи України» (ліцензія АЕ №271972 від 20.01.2014 року, згідно договору №140113/Т від 24.01.2014 року Про надання послуг). Відключення вентиляційного обладнання і включення протипожежних систем в разі пожежі діють автоматично по сигналу датчиків протипожежної автоматики

(відповідно до вимог розділу V Правил)

систем внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання: система внутрішнього протипожежного водопостачання в наявності з розміщенням 12 пожежних кран – комплектів (2-й та 4-й поверх), які укомплектовані згідно норм належності. Кількість вводів пожежного водогону – 2. Зовнішнє пожежогасіння можливе від пожежних гідрантів встановлених на міській мережі та утримуються відповідно до вимог розділу 5 Правил

(відповідно до вимог розділу V Правил)

пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння: будівля забезпечена первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками вуглекислотними – в наявності 24 шт ВП-9), на яких проведено технічне обслуговування (акт здачі – прийняття робіт (надання послуг з ТО) від 17.11.2016 року №714, наданий обслуговуючою організацією ТОВ «ПОЖТЕХНОЛЮКС»), що експлуатуються відповідно до вимог розділу 5 Правил

(відповідно до вимог розділу V Правил)



[Signature]
(підпис)

Верченко О. Ф.
(прізвище, ім'я та по батькові)

В.о. Президента

ПРИВАТНОЇ УСТАНОВИ «УНІВЕРСИТЕТУ
«КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ»

Верченко О.П.

01135, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Дмитрівська, 92-94

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
протипожежного стану об'єкту

Мною, експертом з питань оцінки протипожежного стану, ПП «СВАРОГ - 01» (ліцензія на право надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення серія АЕ № 184135 від 21.08.2012 року) 30 січня 2017 року проведена робота з оцінки протипожежного стану приміщень офісного та навчального призначення ПРИВАТНОЇ УСТАНОВИ «УНІВЕРСИТЕТУ «КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ» на другому та четвертому поверхах в адміністративній будівлі ТОВ «БУДІНВЕСТИЦІЇ» загальною площею 903,40 м² (348,40 м² – 2-й поверх та 555,00 м² 4-й поверх) розташованого за адресою: 01135, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Дмитрівська, 92-94

Характеристика об'єкта: приміщення офісного та навчального призначення загальною площею 903,40 м² (348,40 м² – 2-й поверх та 555,00 м² 4-й поверх) розміщені в адміністративній будівлі (8 – поверховий комплекс, в тому числі підземний (автомобільний паркінг), II ступеню вогнестійкості. Об'єкт прийнято до експлуатації без зауважень вимог пожежної безпеки згідно Акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта від 29.11.2007 року.

Каркас будівлі опирається на монолітний залізобетонний фундамент. Несучі зовнішні стіни та внутрішні перегородки – цегла на піщано – цементному розчині та застосовано гіпсокартонні конструкції зі звукоізоляцією. Міжповерхові перекриття – монолітні залізобетонні панелі. Покрівля будівлі – рулонні матеріали. На плоских покрівлях будівель влаштовано огороження у відповідності до ДСТУ Б В.2.6-49:2008. Огороження сходів, балконів і дахів сталеві. У технічних приміщеннях, виходів на евакуаційні сходові марші та атріуму, в нішах для прокладення інженерних комунікацій, в коморах, протипожежних стінах та перегородках влаштовано протипожежні двері з нормованими межами вогнестійкості, які мають відповідні сертифікати відповідності системи УкрСЕПРО.

Опалення приміщень виконується від існуючої незалежної системи опалення будинку. Будинок підключений до міських теплових мереж та електроживлення, відноситься до I – II категорії надійності електропостачання. Електрична проводка схована, виконана згідно ТУ. В приміщеннях використовуються електричні світильники, електричні вимикачі та розетки,

напруга живлячої мережі 220 В. Номінальна потужність електроустановок на об'єкті – 45 кВт (4-й поверх), 35 кВт (2-й поверх). До мережі аварійного (евакуаційне) освітлення підключені світлові покажчики «ВИХІД» та покажчики внутрішніх пожежних кранів (з влаштуванням автономного джерела живлення). Застосовуються електричні кабелі та проводка, які мають протоколи випробувань в УкрНДІПБ МНС України на нерозповсюдження полум'я в пучках по категорії «А», по визначенню токсичності продуктів горіння (малонебезпечні) та димоутворювальної здатності (помірної). На повітроводах систем припливно – витяжної вентиляції, в місцях перетинання ними протипожежних перешкод, влаштовано вогнезатримні клапани з нормованою межею вогнестійкості.

До будинків виконано під'їзні шляхи з твердим покриттям, зовнішнє пожежогасіння можливе від пожежних гідрантів встановлених на міській водомережі. Будівля забезпечена внутрішнім пожежним водопроводом (два вводи) з розміщенням пожежних кран – комплектів, які укомплектовані згідно норм належності. Приміщення укомплектовані первинними засобами пожежогасіння (вогнegasниками), у наявності 12 вогнegasників ВП-9, на яких проведено технічне обслуговування (акт здачі – прийняття робіт (надання послуг з ТО) від 17.11.2016 року №714, наданий обслуговуючою організацією ТОВ «ПОЖТЕХНОЛЮКС»). Об'єкт обладнано системою автоматичної пожежної сигналізації та системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (акт прийняття в експлуатацію за листопад 2007 року від ЗАТ «Іста - Сітал», ліцензія ДДПБ МНС України АБ №219549 від 03.06.2005 року). У наявності, також системи протидимного захисту, контролю за справністю автоматизації вентиляторів підпору повітря та контролю за роботою автоматичного керування протипожежних клапанів вентиляційних систем і фанкойлів. На об'єкті проводяться роботи по обслуговуванню системи автоматизації пожежних насосів внутрішнього пожежного водопроводу. Сигнали від приймально – контрольних приладів від систем протипожежної автоматики виведені до пульта централізованого спостереження (здійснює ТОВ «Дозор Сервіс», договір №1/9/10/С від 28.11.2007 року Про спостереження за установкам пожежної автоматики на об'єкті, ліцензія АВ №548399 від 02.09.2010 року), та здійснюється комплексне технічне обслуговування систем протипожежної автоматики силами ТОВ «Інженерні системи України» (ліцензія АЕ №271972 від 20.01.2014 року, згідно договору №140113/Т від 24.01.2014 року Про надання послуг). Відключення вентиляційного обладнання і включення протипожежних систем в разі пожежі діють автоматично по сигналу датчиків протипожежної автоматики.

Проведені заміри опору ізоляції електричних мереж та електроустановок, здійснено перевірку опору розтікання на основних заземлювачах і заземлення магістралей і устаткування та повного опору петлі «фаза-нуль». Технічні звіти надані бвимірювальною технічною лабораторією: ТОВ «САПС - ЕТЛ» 22.12.2016 р (по приміщеннях 2-го та 4-го поверху). Свідоцтво про атестацію №ПТ-527/15 від 29.12.2015 р). Наказом по підприємству визначено відповідальну за пожежну безпеку посадову особу. Відповідальні за протипожежний стан посадові особи пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки. Розроблено інструкцію про заходи пожежної безпеки. В наявності журнал обліку вогнegasників. Приміщення забезпечені знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO


6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Заклучено договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами суб'єктів господарювання. Передбачена безпечна евакуація людей з приміщень та з будівлі безпосередньо назовні розосередженими евакуаційними виходами з рівня кожного поверху.

На момент проведення експертизи протипожежного стану об'єкт відповідає вимогам діючих протипожежних норм та правил. Експертний висновок оцінки протипожежного стану об'єкту позитивний.


Роботи виконані вчасно та в повному обсязі. Експертний висновок протипожежного стану об'єкта дійсний до моменту реєстрації Декларації відповідності матеріально – технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Експертизу провів

експерт з питань оцінки протипожежного стану

 О.В. Корнієнко

Директор НН «СВАРОГ-01»

 Е.А. Сніховський





Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ в м. КИЄВІ
вул. Волинська, 12, м. Київ, 03151, тел. (044) 486-54-86, т.ф. 486-40-27
E-mail: info@dpss.gov.ua Код ЄДРПОУ 40414833

12.04.17 № 05-2/4417

На 009/17 від 31.03.2017

В.о. Президента
Приватної установи «Університет»
Київська Школа Економіки»
Верченко О. П.
вул. Дмитрівська, 92-94, м. Київ 01135

У Головному управлінні Держпродспоживслужби в м. Києві, в межах компетенції, розглянуто Ваш запит щодо обстеження приміщень Приватної установи «Університет «Київська Школа Економіки» за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94 на відповідність вимогам діючих санітарних норм щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

За результатами санітарно - епідеміологічного обстеження приміщень спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві встановлено:

Навчальний заклад розташований на 2-му та 4-му поверхах громадської будівлі. Загальна площа приміщень складає 903,4м². Будівля підключена до міських мереж водопостачання, каналізації, опалення, електропостачання.

На другому поверсі будівлі розташовані навчальні аудиторії, класи, актові зали - 254,1м², приміщення для науково-педагогічних працівників та адміністративного персоналу - 62,7м², кімнати для харчування студентів - 31,6м², підсобні приміщення, санвузли.

На четвертому поверсі розташовані навчальні аудиторії, класи, актові зали - 275,6м², приміщення для науково-педагогічних працівників та адміністративного персоналу - 78,8 м², приміщення для самостійного навчання студентів - 23,9м², бібліотека та читальна зала - 51,5м², приміщення для харчування студентів - 32,5м², технічні та підсобні приміщення - 14м², місця загального користування - 71,7м².

Приміщення для проведення освітньої діяльності забезпечені природним та штучним освітленням. Вентиляція зазначених приміщень природна та механічна, централізована.

Згідно протоколів проведених лабораторних досліджень параметри загального освітлення, параметри мікроклімату, показники якості питної води в навчальних приміщеннях відповідають вимогам санітарного законодавства.


Всі приміщення забезпечені відповідними меблями та устаткуванням для проведення навчального процесу.

Умови для проведення освітньої діяльності - забезпечені.

Розміщення, склад та площі приміщень відповідають вимогам ДБН В.2.2-3.97 „Будинки та споруди навчальних закладів», ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди".

Керуючись Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» вважаю за можливе використання приміщень Приватної установи «Університет «Київська Школа Економіки» за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94 для провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Начальник



О.М. Рубан

		Код форми за ЗКУД
		Код форми за ЗКПО
Найменування закладу Шевченківській відділ Оболонського міжрайонного Управління ГУ Держсанепідслужби у м. Києві.		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Форма № 315/0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. №160

АКТ
САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ОБ'ЄКТА
м. Київ
(населений пункт)

від «24 » грудня 2013 року

Нами, начальником Шевченківського відділу Оболонського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві Чумаком С.П., лікарем Шевченківського відділу Оболонського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві Кабаненко Т.А. (вул. Червоноармійська, 4, т. 2350646, 2347211);

Проведено обстеження об'єкта: місця тимчасового зберігання відходів ТОВ «Будінвестиції», вул. Дмитрівська, 92-94 в Шевченківському районі м. Києва

(найменування, адреса, відомча належність)

Прізвище, ім'я, по батькові керівника об'єкта: директор Соловей Т.І.

В присутності: інженера з охорони праці Антоненко Н.П. (067-507-32-33)

(прізвище, ім'я, по батькові, посада):

З приводу: позапланово; відповідно до Наказу від 19.12.2013р. № 1582-ОД та направлення від 19.12.2013р. № 2650 Оболонського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві (на підставі заяви ТОВ «Будінвестиції» від 13.12.2013р. вх. № 5412, щодо обстеження місць тимчасового зберігання відходів по вул. Дмитрівська, 92-94 в Шевченківському районі м. Києва

(ціль перевірки)

Встановлено:

ТОВ «Будінвестиції» здійснює діяльність із здавання в оренду власного нерухомого майна та обслуговування адміністративних будівель за адресою вул. Дмитрівська, 92-94.

На підприємстві, на виконання Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та з метою проведення ефективної та цілеспрямованої діяльності по організації заходів щодо охорони навколишнього середовища, Наказом від 25.10.2013р. №3/в «Про призначення відповідальної особи у сфері поводження з відходами» призначена відповідальна особа за роботу у сфері поводження з відходами. Надана затверджена схема тимчасового зберігання відходів ТОВ «Будінвестиції» в Шевченківському районі м. Києва.

Відповідно до представленого проекту ліміту на утворення та розміщення відходів, на підприємстві утворюються та тимчасово зберігаються наступні види відходів:

1 клас небезпеки:

- лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані;

Зберігаються в окремому спеціально виділеному приміщенні підземного паркінгу, з обмеженим доступом. Відпрацьовані лампи зберігаються в упаковці виробника в двох металевих ящиках. В приміщенні для зберігання ламп постійних робочих місць немає. На момент обстеження в наявності 50 відпрацьованих ламп, пошкоджених не виявлено.

Утилізація здійснюється згідно договору № 13/0234 від 21.10.2013р. з ТОВ науково-виробнича фірма «ЕКОЦЕНТР», ліцензія Міністерства охорони навколишнього природного середовища України серія АВ№ 527569.

4 клас небезпеки:

- Відходи комунальні (міські) змішані, в т.ч. сміття з урн;
- Відходи одержані в процесі очищення вилиць, місць загального використання, інші

Збирання зазначених відходів здійснюється в контейнери з кришками ємністю 1,1м.куб. (всього 2 контейнери), які встановлений на спеціально відведеному заасфальтованому майданчику з боку дворового фасаду будівлі біля в'їзду в паркінг.


Вивезення твердих побутових відходів здійснюється за Договором №1/1 від 03.01.2013р. на вивезення твердих побутових відходів з ФОП Меркулов Віталій Валерійович, Дозвіл на розміщення відходів Міністерства охорони природного навколишнього середовища України (Держуправління охорони природного навколишнього середовища в м.Києві № 8038600000-402 виданий 16.11.2012р.).


На час перевірки сміття вивезене, накопичення відходів поза контейнером не виявлено.


Тимчасове зберігання відходів на території підприємства здійснюється у відповідності до вимог ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення», згідно наданої схеми розміщення відходів.

Результати відомчого лабораторного контролю за станом навколишнього середовища в районі розміщення майданчиків (місць) зберігання відходів, відповідно до вимог п.2.1.6 ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення» за 2013рік, на час перевірки, не представлено.

Підписи:







С.Чумак
Т.Кабаненкс
Н.Антоненкс

Враховуючи вище викладене, на підставі Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" № 4004- XII від 24.02.1994 р. "Положення про державний санітарно епідеміологічний нагляд в Україні", пропоную:

№ п/п	Заходи	Термін виконання	Відповідальний виконавець
1.	Забезпечити проведення відомчого лабораторного контролю за станом навколишнього середовища в місцях зберігання відходів, відповідно до вимог п.2.1.6 ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення».	До завершення державної санітарно-епідеміологічної експертизи	<u>відповідальні особи за дотримання природоохоронного законодавства, відповідно Наказом від 25.10.2013р. №3/в «Про призначення відповідальної особи у сфері поводження з відходами»</u>

Акт складений в 2-х примірниках

1 примірник акту одержав:

Підпис перевіряючого

